

## ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

Приложение 6

Для складов и баз легковоспламеняющихся и горючих жидкостей  
(Нефтеперерабатывающие предприятия, АЗС, нефтехранилища)

цель проверки: соблюдение требований в области по экологической и технической безопасности



Утверждено  
совместными приказами  
Министерства экономики  
Кыргызской Республики  
от «22» июня 2016 года № 169  
Государственной инспекции  
по экологической и технической  
безопасности при Правительстве  
Кыргызской Республики  
от «21» мая 2016 года № 139

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)

(ФИО)

(контактный телефон)

Критерии оценки степеней рисков предпринимательской деятельности определяются в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» №108 от 18.02.2012 г.

Плановые мероприятия контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов в сфере пожарной безопасности осуществляются со следующей периодичностью: с высокой степенью риска — не чаще одного раза в году, со средней степенью риска — не чаще одного раза в три года, а с незначительной степенью риска — не чаще одного раза в 5 лет.

## ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

Приложение 6

**Для складов и баз легковоспламеняющихся и горючих жидкостей  
(Нефтеперерабатывающие предприятия, АЗС, нефтехранилища)**

цель проверки: соблюдение требований в области по экологической и технической безопасности

**Утверждено  
совместными приказами  
Министерства экономики  
Кыргызской Республики  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_  
Государственной инспекции  
по экологической и технической  
безопасности при Правительстве  
Кыргызской Республики  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_**

---

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)

(ФИО)

(контактный телефон)

Критерии оценки степеней рисков предпринимательской деятельности определяются в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» №108 от 18.02.2012 г.

Плановые мероприятия контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов в сфере пожарной безопасности осуществляются со следующей периодичностью: с высокой степенью риска — не чаще одного раза в году, со средней степенью риска — не чаще одного раза в три года, а с незначительной степенью риска — не чаще одного раза в 5 лет.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности объекта _____	Площадь проверяемого объекта	_____ кв. метров	Вспомогательные помещения (назначение)	Площадь, м <sup>2</sup> / Категория по взрывопожарной и пожарной опасности
Этажность (этаж размещения) _____	Расчетное количество посетителей	_____ чел	№1 _____	_____ м <sup>2</sup> / _____
	Численность персонала	_____ чел	№2 _____	_____ м <sup>2</sup> / _____
Класс пожаровзрывоопасной и пожарной опасности используемых веществ и материалов на объекте _____	Прилегающая территория	<input type="checkbox"/>	№3 _____	_____ м <sup>2</sup> / _____
	Отопление	<input type="checkbox"/>	№4 _____	_____ м <sup>2</sup> / _____
Другие характеристики: _____	Вентиляция	<input type="checkbox"/>	№5 _____	_____ м <sup>2</sup> / _____
			№6 _____	_____ м <sup>2</sup> / _____

№ п/п	Перечень вопросов По пожарному надзору	Дата, № нормативного акта и наименование	Вы- пол- не- но	Не вы- пол- нено	Приме- чание
	-Имеется ли инструкция о мерах пожарной безопасности, проводятся ли инструктажи сотрудников по вопросам пожарной безопасности, оформляются ли они в журналах регистрации инструктажей по пожарной безопасности.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г.п.І- 0-0.9, І- 0-0.10			
	-Свободны ли эвакуационные проходы и выходы для беспрепятственной эвакуации людей.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.І-0-1.15, І-0-1.20			
	-Установлены ли в коридорах, лестничных пролетах и над дверьми эвакуационных выходов знаки, указывающие направление эвакуации. (ВЫХОД)	ст.64 Технический регламент «О пожарной безопасности» от 26 июля 2011года №142			
	- Исправны ли в помещениях электропроводка и электроприборы. (Электросветильники, предохранители, проводки, кабели, электронагревательные приборы)	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.ІІ-1-0.1, ІІ-1-0.41			
	-Обеспечен ли объект согласно нормы достаточным количеством первичных средств пожаротушения: (огнетушители, пожарные щиты).	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.ІІ-4-2.1, ІІ-4-2.10			
	- Находятся ли в технической исправности и проверен ли оборудованный на объекте внутренний пожарный водопровод (пожарные рукава перемотаны на новый склад, водопровод проверен на водоотдачу) комиссионно за активированы ли результаты проверки.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.ІІ-4-3.14, п.ІІ-4-2.9			
	-Технически исправны ли и готовы ли к действию оборудованные на объекте системы пожарной безопасности и автоматические противопожарные устройства (стационарные системы тушения пожара, системы обнаружения пожара и сигнализации, система оповещения о пожаре и системы управления эвакуации, системы внутреннего пожарного водопро-	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара. Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Респуб-			

вода помещений, системы внутреннего пожарного водопровода, системы контроля дыма и тепла).	лики от 29 апреля 2011года №196			
-Обеспечен ли свободный подъезд для пожарной техники и источникам противопожарного водоснабжения.	ст.50 ст.54 Технический регламент «О пожарной безопасности» от 26 июля 2011года №142			
-Соответствуют ли противопожарные разрывы зданий.	ст.54 Технический регламент «О пожарной безопасности» от 26 июля 2011года №142			
-Имеют ли сливо-наливные железнодорожные эстакады, съезд на параллельный обгонный путь, позволяющий осуществлять вывод цистерн от эстакад в обе стороны. При тупиковой эстакаде имеется ли лебедка на конце железнодорожного пути,	СНиП 2.11.03-93			
-В кухонных помещениях общественного питания для приготовления пищи применяются ли сжиженные углеводородные газовые баллоны и источники открытого огня на территории.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-2-3.26, п.Ш-2-3.1,5.			
- Имеются ли по этажные планы эвакуаций людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.І-01.18			
- На объекте создана ли внутренним приказом добровольная пожарная дружина из числа работников, также имеется ли пожарно-техническое вооружение. (Пожарные рукава, внутренние пожарные краны, огнетушители, пожарный щит, пожарная автоцистерна, мотопомпа)	утверждены ППКР №858 от 24.12.1994г «Добровольные пожарные формирования»			
-Имеются ли сигнальные знаки или контрольные столбики по обе стороны от сливо-наливных устройств, за которые тепловозам въезд запрещается.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.37			
-Защищены ли электроустановки аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других не нормальных режимов.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.ІІ-1-0.6			
-Согласовано ли число находящихся автомашин на оперативной площадке с уполномоченным госорганом, места рас-	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР			

становки автомобилей обеспечены ли буксировочными тросами.	утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-1-5.3			
- Не загромождены ли выездные ворота и подъезды к зданиям.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п. Ш-1-5.12			
- Соответствуют ли производственные помещения по категории по взрыво-пожароопасности производства.	ст. 19 Закон КР Технический регламент «О пожарной безопасности» Утвержден 26.07.2011 №142			
-Обработаны ли деревянные конструкции зданий, сооружений огнезащитным составом.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п. I-0-1.22			
-Имеются ли вывешенные таблички перед входом в производственное и складское помещение с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность, с инструкцией о мерах пожарной безопасности.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п. I-0-1.36			
-Имеется ли план ликвидации аварийных ситуаций и аварий.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.1			
- Очищена ли территория от сухотравий, ограждено ли заборами.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.3 п.Ш-3-1.4			
-Используются ли искробезопасные инструменты при ремонтных работах.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.6			
-Производится ли измерения величины сопротивления изоляции проводов и кабелей.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п. II-1-0.5			
- Оборудованы ли заземляющимися устройствами. автомобили предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся нефтепродуктов.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от			

		08.02.1995г п.Ш-3-1.9			
	-Перед заездом на территорию нефтебазы проверяют ли внешним осмотром исправность автоцистерны и обеспеченность ее средствами пожаротушения.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.10			
	-Запрещается ли въезжать на территорию складов ЛВЖ и ГЖ автомобилям, тракторам и другому механизированному транспорту, не оборудованному специальными искрогасителями, а также средствами пожаротушения.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.11			
	-Отделены ли помещения размещенные двигателями с внутренним сгоранием от помещений для насосов газонепроницаемыми несгораемыми стенами (без проемов).	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.14			
	-В насосных станциях полы выполнены ли из несгораемых материалов и не впитывающие нефтепродукты.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.15			
	-Открываются ли двери насосных станций наружу.	ППБ для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР утверждены ППКР №33 от 08.02.1995г п.Ш-3-1.13			
	-Соответствует ли расстояние от АЗС до зданий и сооружений и других объектов и расстояния между зданиями и сооружениями на территории АЗС.	СНиП 21-01-99 Автозаправочные станции. Противопожарные нормы.			
	Оборудован ли АЗС молниезащитой в соответствии с требованиями РД 34.21. - 122-87	СНиП 21-01-99 Автозаправочные станции. Противопожарные нормы.			
	-Оснащена ли АЗС телефонной связью или радиосвязью, а также системой громкоговорящей связью.	СНиП 21-01-99 Автозаправочные станции. Противопожарные нормы.			
	-Не допускается ли на территории АЗС устройство воздушных и транзитных кабельных линий электропередач.	СНиП 21-01-99 Автозаправочные станции. Противопожарные нормы.			
	-Резервуары для хранения топлива оборудованы ли системами предотвращения их переполнения.	СНиП 21-01-99 Автозаправочные станции. Противопожарные нормы.			
	Предусмотрен ли по периметру каждой группы наземных резервуаров земляное обвалование.	СНиП 2.11-03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.			

	Предусмотрен ли запас пенообразователя для пожаротушения.	СНиП 2.11-03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.			
<b>№ п/п</b>	<b>Перечень вопросов По энергетической безопасности</b>	<b>Дата, № нормативного акта и наименование</b>	<b>Вы- пол- не- но</b>	<b>Не вы- пол- нено</b>	<b>Приме- чание</b>
	Наличие назначенного приказом ответственного лица за электрохозяйство	Пункт 24 Правил пользования электрической энергией утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 года № 576			
	Требование к электротехническому персоналу соблюдается	Пункт 24 Правил пользования электрической энергией утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 года № 576, пункт 35 Технического регламента «Об электрической безопасности» утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2012 года № 359			
	Наличие электрических схем	Пункт 25 Технического регламента «Об электрической безопасности» утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2012 года № 359			
	Наличие средств защиты	Пункт 6 Технического регламента «Об электрической безопасности» утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2012 года № 359			
	Наличие аптечки и перечня медикаментов на рабочем месте электротехнического персонала	Пункт 6 Технического регламента «Об электрической безопасности» утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня			



		2012 года № 359			
	На электротехническом оборудовании нанесена полная информация, касающаяся его типа и имеющая значение для безопасной эксплуатации	п. 20 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359			
	Наличие надписей на наружных дверях распределительных устройств, маркировок на проводах, шинах, кабелях, контактных зажимах предохранителях, на предохранителях указаны номинальный ток плавкой вставки	Пункты 20, 21 Технического регламента «Об электрической безопасности» утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2012 года № 359			
	Наличие заземлений корпусов электроустановок (контур заземления), наличие протоколов испытаний контуров заземлений	Пункты 56, 57, приложение № 9 Технического регламента «Об электрической безопасности» утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2012 года № 359			
	Наличие для потребителей, имеющих автономный источник питания, автоматического или ручного устройства (перекидной рубильник) исключающее подачу напряжения во внешнюю сеть	Пункт 28 Правил пользования электрической энергией утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 года № 576			
	Наличие заземления или зануления электроустановок (электротехнического оборудования): взрывоопасных зон и электросварочных установок.	п. 58 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359			
<b>№ п/п</b>	<b>Перечень вопросов По водным ресурсам</b>	<b>Дата, № нормативного акта и наименование</b>	<b>Вы- пол</b>	<b>Не вы-</b>	<b>Приме- чание</b>

			<b>не- но</b>	<b>пол- нено</b>	
	- наличие лицензии и лицензионного соглашения на отбор и использование подземных вод.	- Ст. 32 Закона КР «О недрах».			
	- наличие контрольно-измерительных средств по учету забираемой и сбрасываемой воды.	- Ст. 24, 28, 54, 56, 57 Закона КР «О воде»; - Ст. 94 Водный Кодекс КР.			
	- наличие журнала учета, паспорта скважины, паспорта насоса, паспорта счетчика водомера на скважину.	- пункт 11, Положение об охране подземных вод в Кыргызской Республике, утвержден ППКР от 2 марта 2015 года № 92.			
	- ведение первичного учета забора, использования и сброса вод.	- пункт 25, Положение о государственном учете и контроле использования вод в Кыргызской Республике, утвержден ППКР от 25 января 1995 года N 19.			
	- предоставление отчета об использовании воды (форма № 2-ТП (водхоз).	- пункт 11, Положение об охране подземных вод в КР утвержден ППКР от 2 марта 2015 года № 92. - пункт 2, Положение о государственной статистической отчетности, о состоянии и использовании вод в КР утвержден ППКР от 25 января 1995 года N 19.			
	- наличие краново-регулирующих задвижек, при эксплуатации фонтанирующих самоизливающих скважин.	- пункт 11, Положение об охране подземных вод в Кыргызской Республике, утвержден ППКР от 2 марта 2015 года № 92.			
	- наличие проекта водоснабжения и водоотведения.	- пункт 10, Положение о Государственном реестре водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики, утвержден ППКР от 25 января 1995 года N 19.			

	- наличие технического условия на подключения к водопроводным-канализационным сетям и сооружениям.	1.4. Правила пользования водопроводом и канализацией в г. Бишкек №142 от 08.12.2005 г.			
	- наличие заявления для подключения объекта строительства (реконструкции, перепрофилирования, перепланировки) к сетям водопровода и канализации.	2.1.5. Правила пользования водопроводом и канализацией в г. Бишкек №142 от 08.12.2005 г.			
	- наличие договора на поставку питьевой воды и прием стоков	3.1. Правила пользования водопроводом и канализацией в г. Бишкек №142 от 08.12.2005 г.			
<b>№п/п</b>	<b>Перечень вопросов Трудовые отношения</b>	<b>Дата, № нормативного акта и наименование</b>	<b>Выполнено</b>	<b>Не выполнено</b>	<b>Примечание</b>
	-Наличие службы охраны труда или специалиста по охране труда, или наличие договора со специалистами или с организацией, оказывающей услуги в области охраны труда	Ст. 222 Трудового кодекса Кыргызской Республики Положение «О службе и об организации работы по охране труда» от 05.04.2004 года №225.			
	- Наличие журнала и программы проведения вводного инструктажа, утвержденная руководителем	Ст. 216 Трудового кодекса Кыргызской Республики , Положение «О службе и об организации работы по охране труда» от 05.04.2004 года №225.			
	- Наличие оформленного журнала регистрации инструктажей (первичного, повторного, внепланового) и допуска к работе.	Ст. 216 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Положение «О службе и об организации работы по охране труда» от 05.04.2004 года №225.			
	- Инструкции по охране труда для отдельных профессий и видов работ, утвержденных руководителем	Ст. 216 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Положение «О службе и об организации работы по охране труда» от 05.04.2004 года №225.			
	- Перечень контингентов и список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру.	Ст.63, 220 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Положение			

		«Об утверждении нормативных правовых актов КР о области общественного здравоохранения» от 16.05.2011 №225.			
	- Наличие перечня профессий и должностей работников на предоставление сокращенного рабочего дня и дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда, за ненормированный рабочий день	Ст.ст.90, 91, 92, 93, 95, 96. 97, 99, 100., 107, 114, 118, 119, 120, 121, 122 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
	- Наличие перечня рабочих мест и работ, профессий и должностей работников, для которых устанавливаются доплаты за работу в особых условиях.	Ст. 164 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Положения о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда и Типового перечня работ с особыми условиями труда (тяжелые работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, работы с особыми климатическими условиями) от 27.04.2015 года № 258.			
	- заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками (процедуры приема на работу)	Ст. 55, 57, 58, 59 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
	- Наличие правил внутреннего трудового распорядка и графиков работы (сменности) с соблюдением установленных норм продолжительности рабочего времени и времени отдыха	Ст. 144, 101, 102, 104, 110 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
	Ведение трудовых книжек (наличие трудовых книжек на всех работников, заполнение вкладыша трудовых книжек)	Ст.65 Трудового кодекса Кыргызской Республики, порядок ведение трудовых книжек от 24.07.2003 года №462			
	- Увольнение или прекращение трудового договора с соблюдением всех установленных процедур	Ст.ст. 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 423 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
	- Ежегодные трудовые оплачиваемые отпуска и денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска, отпуска без сохранения заработной платы	Ст.ст. 116, 117, 119, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135 Трудового кодекса Кыргызской			

		Республики			
	Трудовая дисциплина (дисциплинарные взыскания)	Ст.ст. 145, 146, 147, 149 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
	Особенности регулирования трудовых отношений с отдельными категориями работников	Главы 23, 24, 25, 29 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и гигиены. (каска, монтажные пояса, очки, спец.обувь, перчатки, спец.костюм и т.д. (туалет, душ, раздевалка, моющие средства, стиральное помещение, комната для приема пищи и обогрева)	Ст.214, 217 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
	Наличие перечня профессий и должностей работников на бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов	Ст.219 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
	Страхование работающих от несчастных случаев и иных повреждений здоровья в процессе работы	Ст.ст.211, 255 Трудового кодекса Кыргызской Республики, ст.4 Закона «Об обязательном социальном страховании работников от несчастных случаев на производстве» от 05.08.2008 г №194			
	Наличие финансовых документов по оплате труда (выплаты своевременно з/п, оплаты отпуска и др. выплат)	Глава 13 Трудового кодекса Кыргызской Республики			
<b>№п/п</b>	<b>Перечень вопросов По экологической безопасности</b>	<b>№ нормативного акта и наименование</b>	<b>Выполнено</b>	<b>Не выполнено</b>	<b>Примечание</b>
	-наличие разрешения на выбросы и сбросы от стационарных источников	ст.13 ЗКР "Об охране атмосферного воздуха"; Приложение №3 ЗКР "Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в КР;			

	-наличие ЭП; Заключение государственной экологической экспертизы (ЗЭЭ)	Приложение №3 ЗКР “Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в КР; ст.20 ЗКР “Об охране окружающей среды; ст. 9 ЗКР “Об экологической экспертизе”;			
	- сжигание на территории отходов (пром,тбо,токсичных)	п.1,п.п 3, ст. 10 ЗКР “Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в КР			
	-плата за загрязнение стационарными источниками и за размещения отходов.	ст.15 ЗКР “Об охране окружающей среды;			
	-наличие договора с коммунальным предприятием по вывозу и размещения отходов.	ст.69,90 Водный Кодекс КР; ст.50 ЗКР “О воде”			
	- наличие грязобензоемаслоуловителей и ливневых канализаций	п.2; п.п9, п.3; ст.11 ЗКР “Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в КР».			
<b>№п/п</b>	<b>Перечень вопросов По охране и использовании земель</b>	<b>Дата, № нормативного акта и наименование</b>	<b>Выполнено</b>	<b>Не выполнено</b>	<b>Примечание</b>
	Проведена ли Государственная регистрация право пользования или собственности на земельный участок	ст.9 ЗК КР, ст.7 Закона КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст.8, 9 Закона КР «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения»			
	Соблюден ли порядок перевода (трансформации) земельных участков.	Закон КР от 15.07.2013 г. № 145 «О переводе (трансформации) земельных участков», ППКР от 19.04.2014г. № 169 «Об утвержде-			

		нии Временного положения о порядке перевода (трансформации) земельных участков».			
	Соответствует ли земельный участок по целевому назначению.	ст.10,11 Закона КР «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения», ст.11,12 ЗККР			
	Возмещения потерь сельскохозяйственного производства и упущенной выгоды при предоставлении сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд	ППКР «Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства и использовании средств, поступающих в порядке их возмещения» от 05.01.2016 года № 1			
	Соответствие (правильности) расчетов возмещения потерь сельскохозяйственного производства и упущенной выгоды	Положение о ГИЭТБ от 20.02.2012 г. № 136			
	Соблюдение границ смежных землевладельцев и землепользователей.	ст.27 Закона КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»			
	Нанесенный ущерб при нарушении плодородному слою почвы (порча земли).	ППКР «О материальной ответственности за ущерб, причиненный порчей земель» от 07.09.2004 г. № 668			
	Соответствие земельного участка утвержденному Генплану.	Типовое положение «О порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» от 23.09.2011 г. № 571			
<b>№ п/п</b>	<b>Перечень вопросов По промышленной безопасности</b>	<b>Дата, № нормативного акта и наименование</b>	<b>Выполнено</b>	<b>Не выполнено</b>	<b>Примечание</b>
	Наличие регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов	пп. 4) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»,			

	<p>Наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации при строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, эксплуатации, консервации и ликвидации опасного производственного объекта</p>	<p>ст. 8, ст.12, 13 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»</p>			
	<p>Наличие положительного заключения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений; – подтверждающие документы, проведенной диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, в установленные техническими регламентами сроки, в том числе отслуживших технический ресурс технических устройств, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;</p>	<p>пп. 5) п. 1 ст.9, ст.13 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности», Ст. 4., 13,14 ЗАКОН КР Общий Технический регламент «О безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования»</p>			
	<p>Наличие договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта</p>	<p>пп. 7) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности», ст. 5, 7, 8, 9 ЗАКОН КР «Об обязательном страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»</p>			
	<p>Соответствие допущенных лиц к работе на опасном производственном объекте квалификационным требованиям, не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, подготовленных и аттестованных в области промышленной безопасности</p>	<p>пп.2) ст.9, ст. 10 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности», ст.5я ЗАКОН КР Общий Технический регламент «О безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования»</p>			
	<p>Обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного объекта в количестве, необходимом для безопасного выполнения работ</p>	<p>пп. 17) ст.9, ст. 10 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»</p>			
	<p>Наличие договора на техническое обслуживание и ремонта опасного производственного объекта.</p>	<p>пп. 1) ст.9, ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной без-</p>			



		опасности»			
	Наличие журнал осмотра и ремонта опасных производственных объектов.	ст.9, ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	Наличие журнал регистрации инструктажей обслуживающих персонала опасного производственного объекта.	п.2 ст. 5 ЗАКОН КР Общий Технический регламент «О безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования»			
	Обеспечение обслуживающего персонала опасного производственного объекта производственными инструкциями	пп. 1) ст.9, ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	Соответствие проектной документации, получившей положительного заключения экспертизы фактически осуществляемой деятельности	пп.1). 2 ст.14 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	Организация и осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов.	пп. 9) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	Наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля производственных процессов в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами	пп. 6) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности» ст.10, 12 ЗАКОН КР Общий Технический регламент «О безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования»			
	Создание и поддержка в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения, связи и средства индивидуальной защиты в случае аварии	пп. 13) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	пп. 10) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	Соблюдение порядка и условия применения технических устройств на опасных производственных объектах, предусмотренные техническими регламентами	пп. 18) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности» ст.6-10, 12 ЗАКОН КР Общий Технический регламент «О безопасной эксплуатации и утилизации машин			

		и оборудования»			
	Ведение учета несчастных случаев и аварий.	пп. 15) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	Представление в уполномоченные органы информации об авариях и несчастных случаях на производстве, причинах их возникновения и принятых мерах	пп. 15) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	В планах финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта предусмотрены затраты (статьи расходов) на обеспечение промышленной безопасности	пп. 16) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
	Наличие резервов материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий	пп. 12) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический регламент «О промышленной безопасности»			
<b>№ п/п</b>	<b>Перечень вопросов По архитектуре и строительство</b>	<b>Дата, № нормативного акта и наименование</b>	<b>Выполнено</b>	<b>Не выполнено</b>	<b>Примечание</b>
	Наличие Акт приема объекта в эксплуатации и проектно-сметной документации;	Закон КР «О градостроительства и архитектуре», постановление ПКР «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике» №252 от 30.05.2008г.			